

Ur.broj: 5221-155-752/1/2017

Evidencijski broj: H 291/17

Zagreb, 02. listopada 2017. godine

PREDMET: Čišćenje sustava drenaže u tunelima Javorova Kosa i Pod Vugleš

- Objašnjenje i izmjena dokumentacije za nadmetanje

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta dostavljamo Vam Objašnjenje i izmjenu dokumentacije za nadmetanje (dalje u tekstu: Dokumentacija):

Ad. 1. Objašnjenje dokumentacije

Pitanje br 1:

1. Poslove čišćenja sustava drenaže u obje cijevi tunela Pod Vugleš i Javorova Kosa izvoditi tzv. kanal jet tehnologijom, odnosno sa kuglom koja je pogonjena visokim pritiskom vode pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije do stanja u kojem više u sustav nema nečistoća. Potrebno je očistiti 8.320 metara drenažnih cijevi promjera 160 mm, predvidivo 47 radnih sati po ciklusu čišćenja, dva puta tijekom kalendarske godine. Kontrolu ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti provesti sukladno normi HRN EN 13508-2.;

2. Izvješće o provedenom čišćenju sustava drenaže treba sadržavati preglednu kartu čitavog sustava drenaže sa prikazanim elementima, duljinama, promjerima i nagibima svih dionica, te eventualnim oštećenjima. Dostavlja se u 3 primjerka i u elektronskom obliku, na CD-u.

S obzirom na gore navedene zahtjeve u Troškovniku nije predviđena stavka za CCTV snimanje sustava drenaže, već je samo uz čišćenje navedeno da treba dati izvještaj. S obzirom da utvrđivanje stanja sustava drenaže ako se želi napraviti sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 kako je traženo Dokumentacijom za nadmetanje zahtjeva angažman dodatne opreme i djelatnika smatramo da procjenjena vrijednost od 44.000,00kn ne može zadovoljiti odnosno pokriti troškove izvođenja radova. Naš prijedlog je da se revidira Dokumentacija za nadmetanje na način da se izbace crveno označeni djelovi iz tehničkih uvjeta (onda bi radovi bili kao i prethodnih godina, dakle samo čišćenje sustava drenaže) ili da oni ostanu ali da se procjenjena vrijednost nabave uveća za iznos dodatnih radova.

Odgovor:

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta je prihvaćen i tehnički uvjeti su promijenjeni.

Izmjena dokumentacije za nadmetanje:

2.) TOČKA 10. MJENJA SE I SADA GLASI:

11. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj će dostaviti ponudu neposredno ili putem pošte složenu, uvezanu u cjelinu i zapakiranu u zatvorenu omotnicu, koja mora biti adresirana na adresu Naručitelja:

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE d.o.o.

10 000 Zagreb, Koturaška cesta 43

imati naznaku:

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Koturaška cesta 43, Zagreb, Hrvatska / tel.: +385 1 6009 777 / fax.: +385 1 4697 335

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080816791 / Temeljni kapital: 92.285.400,00 kn / OIB 62942134377 / MB: 2953897

IBAN računa HR19 2340 0091 1105 5618 5, SWIFT CODE: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d.

IBAN računa HR39 2485 0031 1002 8542 7, SWIFT CODE: CROAHR2X kod Croatia banke d.d.

IBAN računa HR80 2360 0001 1023 9801 3, SWIFT CODE: ZABAHR2X kod Zagrebačke banke d.d.

/ Direktor: dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad. /

“PONUDA ZA – EV. BROJ: H 291/17, Čišćenje sustava drenaže u tunelima Javorova Kosa i Pod Vugleš – NE OTVARAJ”

i

naziv i adresu ponuditelja.

Krajnji rok za dostavu ponude je: 05. LISTOPAD 2017. godine do 10:00 sati.

Ponuda mora biti uvedena u Upisnik o zaprimanju ponuda do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda.

2.) PRILOG BR 2. TEHNIČKI UVJETI- MJENJA SE I SADA GLASI KAO U PRIVITKU

-privitak

TEHNIČKI UVJETI